
По факту нарушения тепло- и водоснабжения в п. Тикси возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, 6 февраля 2013 года в котельной «ТЭЦ» Булунского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» пос. Тикси Булунского района произошла аварийная остановка котлоагрегата, что повлекло за собой нарушение тепло- и водоснабжения всех потребителей поселка. При среднесуточной температуре воздуха в населенном пункте -41 гр. С температура в квартирах жителей поселка составляла от +6,4 гр. С до +11,8 гр. С. Проверка показала, что Булунский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)», несмотря на неоднократно внесенные представления прокуратуры района, не обеспечил надлежащую эксплуатацию котельной «ТЭЦ» и продолжал оказывать населению п. Тикси коммунальные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 20.02.2013 Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая

20 Февраля 2013

Адрес страницы: <https://ykt.sledcom.ru/news/item/612005>